



अग्निशमन विभाग नगर निगम अजमेर



क्रमांक : अग्नि/ 74

दिनांक : 9-6-17

To,

Chandramoli Developers,
Opp. Revenue Board, Civil Lines
Ajmer.

Sub:— Chandramoli Developers आवासीय बहुमंजिल इमारत एस.एस.रेजिडेन्सी
सिविल लाईन, अजमेर हेतु स्थायी अनापत्ति प्रमाण -पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है **Chandramoli Developers Opp. Revenue Board, Civil Lines Ajmer** ने विभाग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवासीय बहुमंजिल इमारत एस.एस.रेजिडेन्सी सिविल लाईन, अजमेर हेतु स्थायी अनापत्ति चाही है।

उक्त **Chandramoli Developers Opp. Revenue Board, Civil Lines Ajmer** द्वारा एस.एस.रेजिडेन्सी सिविल लाईन, अजमेर में निर्मित जो बहुमंजिला इमारत/परिसर निर्माण संलग्न हस्ताक्षरित नक्शों के द्वारा स्वीकृत के अनुरूप अग्निशमन दृष्टि से स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र के सन्दर्भ में विभाग द्वारा जांच की गई नियमानुसार है :-

- (1) वर्तमान में बहुमंजिला इमारत में Fire Fighting Pump of 900 LPM and 35 M head with 12.5 HP Motor on Terrace वर्तमान में कार्यरत अवस्था में लगे हुए हैं।
- (2) यह की बहुमंजिला इमारत में Hydrant points including Yard and floor hydrants 11 Nos वर्तमान में कार्यरत अवस्था में लगे हुए हैं।
- (3) यह की बहुमंजिला इमारत में 2 Length of Hose Pipe of 63 mm X 15 mtr Hydrant point वर्तमान में कार्यरत अवस्था में लगे हुए हैं।
- (4) यह की बहुमंजिला इमारत में 01 No short Branch Pipe Nozzle with every Hydrant Point वर्तमान में कार्यरत अवस्था में लगे हुए हैं।
- (5) यह की बहुमंजिला इमारत में 01 No Hose Box double door with Hydrant Point 2 Nos. RRL Hose and 1 No branch pipe वर्तमान में कार्यरत अवस्था में लगे हुए हैं।

For CHANDRAMOLI DEVELOPERS

PARTNER

अग्नि शमन अधिकारी
नगर निगम, अजमेर

- (6) यह की बहुमंजिला इमारत में Butterfly Valve, NRV, Pressure Gauge, Pressure Switch, Air release valve etc. for proper functioning लगे हुए हैं।
- (7) यह की बहुमंजिला इमारत में Basement is installed with automatic Sprinklers वर्तमान में कार्यरत अवस्था में लगे हुए हैं।
- (8) यह की बहुमंजिला इमारत में Fire Extinguishers प्रत्येक फ्लोर पर लगे हुए हैं।
- (9) यह की बहुमंजिला इमारत में Two stair cases front of the building and one at back side of building for Fire Exit in case of Emergency हैं।
- (10) Water Tank of 70 thousand Liter to feed to fire hydrant line. Pump is connected to this tank बना है।
- (11) यह की परिसर तक अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँच सकता है।

अतः **Chandramoli Developers Opp. Revenue Board, Civil Lines Ajmer** को सभी अग्निशमन यंत्रों की सदैव सभी चालू हालत रखने हेतु निर्देशित किया जाता है, जांच में पाया गया की उपरोक्त व्यवस्थाएं सही हैं तथा अग्निशमन हेतु उपयुक्त है।

उपरोक्त अनापत्ति जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगी पुनः सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करवाकर नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा।

9/6/17
अग्नि शमन अधिकारी
अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, अजमेर
नगर निगम अजमेर

✓ For CHANDRAMOLI DEVELOPERS
Hemanth
PARTNER



अग्निशमन विभाग नगर निगम अजमेर



क्रमांक : अग्नि / 2018 / 112

दिनांक : 13/9/2018


निर्मित:-

*Chandramoli Developers,
Opp. Revenue Board, Civil Lines
Ajmer.*

विषय :-आवासीय बहुमंजिला इमारत एस.एस. रेजिडेन्सी सिविल लाईन अजमेर के अग्निशमन स्थाई अनापत्ति पत्र नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है अग्निशमन विभाग नगर निगम अजमेर द्वारा स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक: अग्नि/74 दिनांक 9.6.2017 को जारी किया गया था, विभाग द्वारा Chandramoli Developers, Opp. Revenue Board, Civil Lines Ajmer आवासीय बहुमंजिला इमारत एस.एस. रेजिडेन्सी सिविल लाईन अजमेर के अग्निशमन यंत्रों को चलाकर वर्तमान में जांच की गई तथा सही कार्य करते हुए पाये गये।

उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी की गई तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा, अतः पुनः जांच कराकर अग्निशमन स्थायी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाये।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम अजमेर
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम अजमेर